



Anexo 45 EDP: parecer sobre dossier sectorial (Ref.^a E-Geral-2010/20871 de 16-12-2010)

00847



Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Cascais
2754-501 CASCAIS

Sua referência
31358

Sua comunicação
02-07-2010

Nossa referência
Carta 3267/10/RCLER

Data:
9 - 12 - 2010

Assunto: Processo LU-21857 RCLER
Plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul - PPERUCS
Infra-estruturas eléctricas

Exmo. Senhor,

Após análise dos elementos enviados em anexo ao processo, a EDP Distribuição dá acordo à estrutura de rede proposta (ligação em anel dos PT's previstos), para alimentação da urbanização em Média Tensão, 10 kV.

No entanto, informa-se que a disponibilidade de potência para alimentação do referido plano requer a realização de obras de reforço da rede, da responsabilidade da EDP, que podem demorar até um prazo de 15 meses. Este prazo inicia-se após a formalização do pedido de ligação à rede, com a entrega dos respectivos projectos de infra-estruturas eléctricas.

A definição e características das alimentações de energia eléctrica às novas instalações de consumo será efectuada na sequência dos respectivos pedidos de ligação com a apresentação dos projectos de infra-estruturas eléctricas e da respectiva tabela de potências associada ao loteamento.

Deverá ser ainda previsto o telecomando de três postos de transformação, a definir com a apresentação do projecto de infra-estruturas eléctricas.

Os encargos com a adaptação das infra-estruturas eléctricas eventualmente existentes dentro da área associada a este plano serão da inteira responsabilidade do promotor. Devem ser salvaguardadas as distâncias de protecção previstas nos regulamentos e demais legislação aplicável, enquadrados pelos respectivos procedimentos relativos a pedidos de modificação das redes, de modo a garantir a continuidade da rede existente.

Reafirma-se, face às solicitações de ligação recebidas para a zona, a necessidade premente que a EDP Distribuição tem na obtenção de um terreno (com cerca de 73x64 metros) para instalação de uma nova subestação AT/MT no concelho de Cascais, em particular na zona compreendida entre as localidades de Caparide, Tires e Zambujal.

Com os melhores cumprimentos,

Direcção de Rede e Clientes Lisboa
Dep. Estudo de Redes MT/BT

O Responsável

António Aleixo

AP/MHM
EDIS-LX-BVT-263857/2010