

Anexo 51 Lisboagas GDL: parecer sobre dossier sectorial (Ref.ª E-Geral-2010/13129 de 27-07-2010)



00861

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Praça 5 de Outubro 2754-501 Cascais

V/Ref^a

V/Comunicação

N/Ref

Data

026186

DT/1297/9772

2010.07.23

Assunto: Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos Sul

Estudo da Proposta de Infraestruturas de Gás Combustível Canalizado

Exmos. Srs.

Após análise do Estudo da Proposta de Infraestruturas de Gás Combustível Canalizado para o Plano de Pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos-Sul, constata-se que a rede proposta no mesmo apresenta várias não conformidades com os critérios seguidos pela Lisboagás na concepção das suas infraestuturas, nomeadamente:

- a) proposta de troços em diâmetros não usados pela Lisboagás, como o DN 90 (cujo uso foi abandonado há mais de dez anos) e o DN 32 (só usado em ramais de edifício);
- b) execução de múltiplos ramais em travessia de arruamentos (a prática corrente é a construção de um troço de rede de cada lado da rua);
- c) recurso a múltiplas reduções de diâmetro ao longo da mesma rua, conduzindo a troços reduzidos em cada diâmetro, o que difículta as operações de manutenção/exploração da rede.

Além disso, a Lisboagás tem interesse em que a área deste plano seja usada para execução de um fecho de malha entre a linha PE 160 existente na Avenida Jorge V e a linha PE 200 existente junto à rotunda R3. Assim, deverá ser estabelecida uma tubagem DN 160 ao longo da Avenida Coronel Melo Antunes com ligações a ambas as tubagens, o que não é contemplado no estudo.

LXG-005.CA-R3_v01







Face ao exposto, e caso a Câmara Municipal pretenda, nesta fase, dispor de uma configuração o mais aproximada possível da rede a construir futuramente, sugerimos que os vossos técnicos contactem a Direcção Técnica da Lisboagás (Dep. Engenharia e Projectos) com vista à transmissão das informações necessárias/condições a respeitar.

Sem prejuízo do exposto no parágrafo anterio, fazemos notar que o projecto e a construção das infraestruturas de abastecimento de Gás Ntural nesta zona serão da responsabilidade da Lisboagás.

Com os nossos melhores cumprimentos

Carlot To

LXG-005.CA-R3_v01



